

Criterio 2 - Sistemi di misurazione dei parametri energetici

| CONCORRENTI | COEFFICIENTI PROVVISORI | | | | | MOTIVAZIONE |
|---|-------------------------|------|------|------|------|---|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| A) RTI: CONSORZIO STABILE CMF (mandataria)- HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | buona la metodologia dei rilievi, molto articolata e definita per ogni intervento lo schema di misurazione e i principi di calcolo dei risparmi |
| B) RTI: ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (mandataria) - EUROIMPIANTI S.P.A. | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | metodologia dei rilievi generica, non sono specificati tempi di monitoraggio e calcoli; strumentazione e report non particolarmente riferiti al caso in esame |
| C) RTI: S.A.C.C.I.R. S.P.A. (mandataria) - TEPOR S.p.A. - EGEE Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. -SIPAL S.p.A | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | Buona la metodologia di approccio. Ottima schematizzazione dei sistemi di misura e di calcolo suddivisi nei differenti interventi, buon livello del materiale di misura in campo |
| D) RTI: Edison Facility Solutions S.p.A.(mandataria) - ANTAS S.R.L.- Bosch Energy and Building Solutions Italy | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | Elencazione generica di tutti gli interventi previsti di miglioramento energetico. Descrizione teorica generica delle modalità di misurazione e dei dati di riferimento. |
| E) RTI: CPL CONCORDIA SOC. COOP. (mandataria) -IREN Smart Solutions S.p.A. - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | metodologia con utilizzo di piattaforma collaudata, dettagliati gli applicativi agli interventi di efficientamento, generico il riferimento alla strumentazione di misura. |
| F) RTI: Siram Spa (mandataria) - Renzi Alberto Srl | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | Ben definito il protocollo adottato già collaudato; ben impostata la logica di determinazione dei risparmi con applicazione alla realtà dell'ASO. Molto buona la schedatura della metodologia di monitoraggio |

Criterio 3 - Sostenibilità ambientale

| CONCORRENTI | COEFFICIENTI PROVVISORI | | | | | MOTIVAZIONE |
|---|-------------------------|------|------|------|------|---|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| A) RTI: CONSORZIO STABILE CMF (mandataria)- HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | Articolato per interventi (energie, rifiuti, ecc.) riduzione utilizzo sostanze pericolose. Veicoli ecologici. Aspiratori mobili per polveri. Formazione del personale finalizzata alla sostenibilità ambientale ben dettagliata |
| B) RTI: ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (mandataria) - EUROIMPIANTI S.P.A. | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | Relazione non molto dettagliata e generica |
| C) RTI: S.A.C.C.I.R. S.P.A. (mandataria) - TEPOR S.p.A. - EGEE Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. -SIPAL S.p.A | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | Piano integrato gestione qualità e sicurezza suddiviso per interventi. Limitazione sostanze pericolose e raccolta differenziata rifiuti. Limitazioni inquinamento acustico e ambientale. Veicoli ecologici. Sistemi raccolta e utilizzo acque di pioggia e monitoraggio consumi idrici. |
| D) RTI: Edison Facility Solutions S.p.A.(mandataria) - ANTAS S.R.L.- Bosch Energy and Building Solutions Italy | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | Relazione non molto dettagliata e generica |
| E) RTI: CPL CONCORDIA SOC. COOP. (mandataria) -IREN Smart Solutions S.p.A. - | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | Relazione non molto dettagliata e generica |
| F) RTI: Siram Spa (mandataria) - Renzi Alberto Srl | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | Piani gestione rifiuti, qualità dell'aria e antinquinamento acustico. Piano integrato gestione qualità e sicurezza. |